



18595

DUPLICATO  
 (ESENTE DAL BOLLO AI  
 SENZI DELL'ART.7  
 COMMA 5 DELLA LEGGE  
 29/12/1990 N° 405)

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta MOTTURA S.p.A. sita in Via XXV Luglio, 1 - 10090 SAN GIUSTO CANAVESE (TO), produttrice del materiale denominato "SCREEN G4" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° 0090/01/RF del 23/05/2001 emesso per il predetto materiale dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di Bollate (MI);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta MOTTURA S.p.A. di SAN GIUSTO CANAVESE (TO)

## SI OMOLOGA

con il numero di codice TO427D10CD100036, il prototipo del materiale denominato "SCREEN G4" prodotto dalla ditta MOTTURA S.p.A. di SAN GIUSTO CANAVESE (TO), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta MOTTURA S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: TO427D10CD100036;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE
- IMPIEGO: SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODI "C e D" ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1984.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.


Roma, 10 Aprile 2002  
Fasc. 4190 sott. 436

Firmato:  
IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Michele FERRARO)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

N.B. Il presente duplicato, esente dal bollo ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 29/12/1990 n. 405, viene rilasciato in data 28 aprile 2003, a seguito della richiesta del Sig. Zanusso Pietro, Legale Rappresentante della "MOTTURA S.p.A." in data 26 febbraio 2003 come da denuncia di smarrimento presentata dal Sig. Frasca Mauro al Comando della Stazione Carabinieri di San Giorgio Canavese in data 25 febbraio 2003.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Michele FERRARO)



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il : 19/04/2007  
Codice: TO427D10CD1000036 del 10/04/2002  
**Validità rinnovata fino al : 10/04/2012**

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

30 APR. 2007



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 27/04/2012  
**Validità ulteriormente rinnovata fino al: 10/04/2017**

Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
(Dattilo)

33694 - 18595

30 MAG. 2012



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
OFF. PER LA PROT. PASSIVA, PROT. ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 17/03/2017  
**Validità ulteriormente rinnovata fino al: 10/04/2022**

Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

(436)  
40059 - 18595

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
(LITTERIO)  
Firmato in forma digitale ai sensi di legge